KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
MINISTRY OF TRADE

NOMOR SOP	:	**MOT - 10.01.CFM.02.SOP.01. IK.19. (SJ-DAG.5)**
TGL. PEMBUATAN	:	
NO & TGL. REVISI	:	
TGL. EFEKTIF	:	
DISAHKAN OLEH	:	**KEPALA BIRO UMUM,**

SUPARDJO

NAMA SOP : **PENGOPERASIAN FIRE ALARM**

DASAR HUKUM:

1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasino : Per.04/Men/1980tentangsyarat-Syarat Pemasangan Dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan
2. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor: 10/Kpts/2000 Tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan
3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep.75/Men/2002 T E N T A N G Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (Sni) Nomor : Sni-

KUALIFIKASI PELAKSANA:

- Staf Urusan Dalam
- Teknisi
- SMA / SEDERAJAT

04-0225-2000 Mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (Puil 2000) Di Tempat Kerja

4. Permen Pu No. 16 tahun 2010 Tentang Pelaksanan Pemeriksaan Gedung Secara Berkala

KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
N/A	N/A
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDATAAN:**
N/A	N/A


KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
MINISTRY OF TRADE

STANDARD OPERATING PROCEDURES

KODE SOP : MOT - 10.01.CFM.02.SOP.01. IK.19. (SJ-DAG.5)

NAMA SOP : PENGOPERASIAN FIRE ALARM

A. Flowchart


No	Aktivitas				Mutu Baku			Keterangan
		Teknisi	Sub bagian urusan dalam	Kabag. Rumah Tangga	Persyaratan	Waktu	Output	
1	Langkah-Langkah Mengatasi Bila Alarm Berbunyi				Hanya Dalam Keadaan Darurat	24 Jam Nonstop		Hanya Dalam Keadaan Darurat
a	Posisikan kunci pada unlocked;					24 Jam Nonstop		Hanya Dalam Keadaan Darurat
b	Tekan tombol Audible Alarm OFF atau Buzzer OFF;					24 Jam Nonstop		Hanya Dalam Keadaan Darurat
c	Bila alarm masih berbunyi, tekan tombol Zone lalu tekan tombol OFF;					24 Jam Nonstop		Hanya Dalam Keadaan Darurat
d	Kemudian check lantai yang terjadi alarm.					24 Jam Nonstop		Hanya Dalam Keadaan Darurat

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
MINISTRY OF TRADE

STANDARD OPERATING PROCEDURES

KODE SOP : MOT - 10.01.CFM.02.SOP.01. IK.19. (SJ-DAG.5)

NAMA SOP : PENGOPERASIAN FIRE ALARM

2	Langkah-Langkah untuk Menormalkan Alarm Kembali					24 Jam Nonstop		Hanya Dalam Keadaan Darurat
a	Tekan tombol zone kemudian tombol ON;					24 Jam Nonstop		Hanya Dalam Keadaan Darurat
b	Tekan tombol panel reset;					24 Jam Nonstop		Hanya Dalam Keadaan Darurat
c	Kembalikan posisi kunci pada posisi locked.					24 Jam Nonstop		Hanya Dalam Keadaan Darurat